



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

Садовая-Самотечная ул., д. 10,  
строение 1, Москва, 127994  
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40  
[www.minstroyrf.ru](http://www.minstroyrf.ru)

29.09.2020 38596-АС/08  
№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ  
ЦЕНТР»**

723178@mail.ru

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел письмо ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» от 16 сентября 2020 года № 20 и сообщает.

Согласно п.9.32 СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (далее – СП 54.13330.2016) необходимость устройства мусоропровода в жилых зданиях до четырех этажей включительно определяется заказчиком по согласованию с органами местного самоуправления и с учетом принятой в населенном пункте системы мусороудаления. Для вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных зданий этажностью до четырех этажей включительно допускается не предусматривать мусоропроводы при условии обеспечения отдельного сбора и ежедневного удаления твердых коммунальных отходов. Устройство мусоропровода обязательно в многоквартирных зданиях для инвалидов и престарелых с этажностью два этажа и более. Во вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных зданиях этажностью пять этажей и выше следует предусматривать мусоропроводы в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (далее - СанПиН 42-128-4690).

Соблюдение СанПиН 42-128-4690 является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в силу ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и не зависит от наличия указания на СанПиН 42-128-4690 в п.9.32 СП 54.13330.2016.

В тоже время при выполнении требований п.9.32 СП 54.13330.2016, отсылающих к СанПиН 42-128-4690, следует принимать во внимание содержание и особенности применения указанных санитарных правил.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.2019 № 20 утверждены СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» (далее - СанПиН 2.1.7.3550-19), вступившие в силу с 01.01.2020.

СанПиН 42-128-4690, устанавливающий требования к содержанию населенных мест, с 01.01.2020 подлежит применению в части, не противоречащей СанПиН 2.1.7.3550-19, устанавливающему требования к содержанию территорий муниципальных образований.

В связи с тем, что СанПиН 2.1.7.3550-19 не предусматривается обязательность устройства мусоропровода во вновь строящихся жилых домах 5 этажей и более, соответствующие требования не могут быть установлены СанПиН 42-128-4690.

Кроме того, в п. 2.2.6 СанПиН 42-128-4690 речь идет о требованиях к устройству (проектированию) мусоропроводов при их наличии в таких домах, а не об обязательности их устройства.

Соответственно, положения п.9.32 СП 54.13330.2016, содержащие отсылку к СанПиН 42-128-4690, также не могут являться основанием обязательности устройства мусоропровода во вновь строящихся жилых домах 5 этажей и более.

Следует отметить, что в настоящее время подготовлены предложения о сокращении Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2020 г. № 985 (далее – Перечень № 985), в том числе по переносу п.9.32 СП 54.13330.2016 из Перечня № 985 в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 г. № 687.

Заместитель директора  
Департамента градостроительной  
деятельности и архитектуры

А.Ю. Степанов



Подлинник электронного документа,  
подписанного ЭП, хранится в системе электронного  
документооборота Минстроя России

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Владелец: **Степанов Александр Юрьевич**  
Сертификат: 023DD6446B1FAC2994E911DBE89F0E9B81  
Действителен: 07.10.2019 до 07.10.2020